

Attributs	Pièces jointes	Remarques	Dossiers liés	Historique des Transferts	Historique des actions	Contact pétitionnaire	Contributeur externe
#	utilisateur	Action	Détails	Date			
1	Maxime GRAZIANI	Complété	Bonjour, Je viens d'apporter les modifications demandées. Votre message évoquait des numéros de pages. Ces pages ne sont pas précisés sur le document à remplir en ligne. Pour les vibrations, je vois toujours ce que j'ai marqué dans la cellule : "Des vibrofonçeurs à hautes fréquences et à fréquences variables seront utilisés pour limiter l'intensité de ces vibrations. En cas de désordres, ou difficulté de mise en oeuvre (nécessité d'ancrer les tubes dans le substratum) il sera demandé à l'entreprise de réaliser le battage par battage au marteau." Bonne réception. Cordialement, Maxime GRAZIANI GROMA INGENIERIE 06 18 80 26 91	08/08/2025 15:12			
2	Amélie Massu	Demandes de complément	Merci de nous fournir les informations complémentaires précisées dans la pièce-jointe du mail « BFC – Demande de compléments sur votre dossier »	08/08/2025 14:53			
3	Amélie Massu	Recevable		08/08/2025 14:52			
4	Maxime GRAZIANI	En Cours	En cours de vérification préalable (régularité/comoletude)	07/08/2025 09:10			