

ANNEXE

Réglementation d'urbanisme et Plans de prévention des risques

Risque	Documents consultés	Réservoir	Station de pompage	Réseau de Fox-Amphoux	Remarques et préconisations
Gestion des eaux pluviales et risque d'inondation	- PLU Fox-Amphoux - PLU Montmeyan - PGRI www.georisque.gouv.fr	Non concerné	La station et les pistes d'accès sont concernés par un risque d'inondation en cas de crues dès une Q5.	- Tracé concerné par l'Atlas de Zone Inondable (AZI) - Commune intégrée au PAPI de l'Argens - Pas de Territoire à Risque important d'Inondation (TRI)	Le projet ne viendra pas accentuer le risque. Préconisations en phase travaux : Afin de prévenir l'accroissement du risque d'inondation pendant le chantier : L'entreprise en charge des travaux sera sensibilisée à ce risque par le maître d'ouvrage et une veille météo sera effectuée. Pas d'occupation humaine permanente des ouvrages La modélisation du pont provisoire a permis de dimensionner une conduite dont le diamètre limitera au maximum l'accentuation du risque d'inondation. Ces éléments seront par ailleurs développés dans le cadre du dossier Loi sur l'Eau. Le CCTP du marché de travaux précisera les moyens de surveillance et d'intervention que l'entreprise sera tenue de mettre en oeuvre. Le titulaire du marché de travaux aura pour obligation de maintenir pendant toute la durée des travaux une capacité d'évacuation équivalente à la capacité d'évacuation avant travaux. On retiendra également qu'il faudra être vigilant lors de la période de chantier, surveiller les alertes météo et ne pas laisser d'engin ou de matériel dans les zones inondables en cas d'alerte pluie/orage. De plus, les regards de sectionnement devront être parfaitement étanches.
Incendie	- Pas de Plan de Prévention - PLU Montmeyan - PLU Fox-Amphoux : carte alea	Ouvrage situé en massif soumis à autorisation de défrichement + OLD + Arrêté préfectoral d'accès aux massifs	Non concerné	- Le projet se situe en zone majoritairement agricole ou peu boisée pour lesquelles le risque est très faible. - Le PLU identifie des zones d'interface bâti-forêt pouvant être concernées par un risque incendie mais elles sont situées en dehors du tracé. - Pas d'ouvrages en massif	Préconisations : - La réglementation départementale en vigueur relative à l'accès aux massifs et l'emploi du feu devra être strictement respectée. - Réaliser une veille quotidienne du niveau de risque incendie durant la période estivale lors des périodes de travaux et d'intervention sur site.

				- Pas de PPRif prescrit sur la commune	
Rupture de barrage	- PPI barrages de Quinson et Ste Croix	Non concerné	Délai de submersion de 15 min pour le barrage de Ste Croix et immédiate en cas de rupture de celui de Quinson	Non concerné	Préconisations - Respect du PPI - Information du personnel de chantier et maintenance sur le système spécifique d'alerte de rupture de barrage, ainsi que sur les points hauts sur lesquels se réfugier.
Risque Sismique	- Pas de Plan de Prévention - PLU de Montmeyan - PLU Fox-Amphoux www.georisque.gouv.fr	Commune en zone de sismicité modérée	Commune en zone de sismicité modérée	Commune en zone de sismicité faible	Préconisations - Pas de spécifications particulières pour les gestionnaires de réseaux. - Pour les ouvrages, intégration des normes en vigueur lors de l'élaboration.
Retrait-gonflement des argiles	- Pas de Plan de Prévention - PLU Montmeyan - PLU Fox-Amphoux www.georisque.gouv.fr	Risque faible à moyen	Risque faible à moyen	Tracé en aléa fort à moyen Pas de prescriptions en l'absence d'ouvrages	Préconisations : - Contrôler périodiquement l'état des réseaux et élaborer un programme d'entretien intégrant le risque, - Procéder au remplacement des tronçons dégradés et des canalisations sensibles aux déformations du sous-sol, même de faible amplitude. - Pour les ouvrages, intégration des normes en vigueur lors de l'élaboration.
Risque mouvement de terrain	- Pas de Plan de Prévention - PLU Fox-Amphoux - PLU Montmeyan - Cartes et données du site www.georisque.gouv.fr	Non concerné	Non concerné	Très peu d'enjeu à l'échelle communale (PLU). Des secteurs sont répertoriés mais le tracé les évite	Préconisations - Pas de spécifications particulières.
Risque industriel	Pas de Plan de Prévention - Cartes et données du site www.georisque.gouv.fr	Non concerné	Non concerné	Tracé non concerné	Préconisations - Pas de spécifications particulières.