

LÉGENDE

Niveau 1 : sol apte sans restriction à l'assainissement non collectif
Épuration et infiltration en sol naturel (tranchées d'épandage ou lit d'épandage à faible profondeur selon la place disponible)

Niveau 2 : sol favorable à l'assainissement non collectif avec quelques contraintes du fait de la présence d'un sous-sol trop filtrant.
Nécessite un filtre à sable non drainé.

Niveau 3 : sol peu favorable à l'assainissement non collectif en raison de la présence de stagnation d'eau.
Nécessite un filtre à sable drainé

Niveau 4 : sol défavorable à l'assainissement non collectif en raison de l'engorgement voire de la stagnation d'eau à faible profondeur.
Nécessite un tertiaire filtrant ou filière compacte sur dalle de lestage.

Limites communale

K7 = 6,1.10⁻⁵ m/s

Implantation et numéro du test de perméabilité (valeur de perméabilité en m/s)

K = 6,1.10⁻⁵ m/s

Implantation du test de perméabilité réalisé par le SPANC (valeur de perméabilité en m/s)

S1

Implantation et numéro du sondage pédologique

Réseau unitaire existant

Réseau eaux pluviales existant

Réseau eaux usées existant

Fossé existant

Cunette béton

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PAYSAGES DE LA
CHAMPAGNE

Zonage d'assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales

Commune d'Oeuilly et hameau de
Montvoisin

Maitre d'ouvrage

Paysages

de la Champagne

Communauté des Communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE
4, boulevard des Varennes
51100 DORMANS
Tél: 03 26 52 19 23

Maitre d'oeuvre

VERDI

VERDI NORD DE FRANCE
80 rue de Metz
CS 30045
59441 WASQUEHAL CEDEX
Tél: 03 20 81 56 00

Carte de la faisabilité de la mise en place
d'un système d'assainissement autonome
Bourg et hameau de Montvoisin

N° d'affaire
02-05473

PHASE	ECHELLE	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	N° du plan
Phase 1	sans	RSA	SAN	SAN	1

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
11/2021	0	Première diffusion
06/2023	1	Mise à jour

Echelle: 1/1500ème

Echelle: 1/1250ème