



PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Bretagne

Arrêté préfectoral portant décision après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Le Préfet de la région Bretagne

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 12 janvier 2017, relatif au contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;

Vu le décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 2021 nommant M. Eric FISSE directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, à compter du 1^{er} novembre 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2024/DREAL/DSG du 28 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Eric FISSE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 06 octobre 2025 portant subdélégation de signature à Mme Aurélie MESTRES et M. Yves SALAÜN, respectivement directrice adjointe et directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ;

Vu le dossier de demande d'examen au cas par cas n° 007242/KKP relatif au projet de **création d'un poste électrique HTB privé en amont d'un projet de stockage d'électricité sur la commune de Guerlédan (22), déposé par la société NEOEN SAS**, reçu le 27/10/2025 et considéré complet le 28/10/2025 ;

Considérant que ce projet relève de la catégorie n°32-a) : « Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km » du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

Considérant la nature du projet :

- création d'un poste de transformation HTB 63 kV sur la commune de Guerlédan, raccordé au poste RTE existant avec une emprise clôturée de 2 300 m², en amont d'une unité de stockage d'électricité.

Considérant la localisation de ce projet :

- en zone classée agricole au PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre, approuvé le 18 mars 2025 ;
- à 100 m d'une zone naturelle au nord-est de la parcelle, en dehors de toute zone présentant une sensibilité environnementale ;
- sur des sols acides, limoneux, et ne présentent aucun signe d'engorgement en eau durable, la formation géologique assurant un drainage efficace incompatible avec la création d'une zone humide ;
- à proximité d'un poste source RTE existant.

Considérant que :

- les préconisations du SDIS pour la maîtrise du risque incendie sont respectées, notamment les distances de sécurité entre unités de stockage, l'implantation d'une citerne souple, et la création de pistes lourdes pour la circulation des engins ;
- les nuisances sonores sont restreintes, du fait de l'implantation à proximité du poste source et de l'éloignement par rapport aux premières habitations ;
- l'emprise au sol du poste a été optimisée pour préserver plus de 4,1 ha de surface agricole, atténuant ainsi l'artificialisation des sols et autorisant la poursuite d'une activité agricole ;
- l'implantation à proximité du poste source existant, permet de réduire le linéaire des tranchées de raccordement ;
- l'impact visuel sera limité grâce à l'enfouissement des câbles électriques, au choix de la clôture et de l'enduit du bâtiment, ainsi qu'à la plantation d'une haie multi-strates.

Considérant que le projet, au vu des éléments fournis, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de la directive européenne susvisée et ne justifie pas la réalisation d'une évaluation environnementale ;

Arrête :**Article 1^{er}**

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le projet de **création d'un poste électrique HTB privé en amont d'un projet de stockage d'électricité sur la commune de Guerlédan (22), déposé par la société NEOEN SAS** est dispensé de la production d'une étude d'impact.

Article 2

La présente décision est délivrée au regard des informations contenues dans le formulaire et ses annexes. Elle peut être remise en cause si les résultats d'études ultérieures mettent en évidence des impacts ou une sensibilité particulière du milieu.

Article 3

Cette décision, délivrée en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, ne dispense pas des autres procédures et autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. Par ailleurs, l'absence de réalisation d'une étude d'impact ne dispense pas le pétitionnaire de mettre en œuvre les principes généraux énoncés à l'article L 110-1 du code de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne le principe d'action préventive et de correction.

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

007242_poste_HTB_Guerlédan_22

Article 4

Le présent arrêté sera transmis au pétitionnaire, avec copie au Préfet du département concerné. Par ailleurs, il sera publié sur le site Internet de la DREAL Bretagne.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

signé