N

LEGENDE

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Zone d'assainissement collectif
- Zone d'assainissement semi-collectif

ZONE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Zone dont la faisabilité de l'assainissement autonome a été étudiée (voir carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome)
- Zone d'habitat dispersé.
  Assainissement par épandage classique à exclure au regard des contraintes naturelles.
- Zone d'habitat dispersé
  Filière d'assainissement à fixer au cas par cas

NOTA: Les limites des différentes zones sont indicatives

CARTE D'APTITUDES DES SOL A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

- P : sondages au tracto-pelle
- T : sondages à la tarière à moteur
- K : essais d'infiltration de type Porchet
- Zone déjà construite

Zone inapte - Zone rouge

- Pente > 15 % épandage exclu
- Pédologie : limon plus ou moins sableux à cailloutis ou pas
  Perméabilité < 10 mm/h
  Epandage : exclu
- Substratum rocheux (conglomérat) à une profondeur < 1 m
  Epandage : exclu

Zone apte : Zone verte

- Pédologie : limon sableux à cailloutis ou pas
  Perméabilité : 10 à 40 mm/h
  Epandage : 40 m² de tranchées filtrantes
- Pédologie : limon sableux à cailloutis ou galets à matrice limono-sableuse
  Perméabilité : 35 à 50 mm/h
  Epandage : 25 m² de tranchées filtrantes
- Pédologie : limon brun à cailloutis
  Perméabilité : 12 mm/h
  Epandage : 60 m² de tranchées filtrantes

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com