

# Annexe 11 : Défense incendie (SDIS 81)

Commune de Broze (81)



Dans le cadre de ce projet photovoltaïque, nous avons consulté les recommandations du SDIS 81. Par conséquent, nous avons appliqué les prescriptions générales en matière de prévention du risque incendie. Un tableau récapitulatif des adaptations apportées au projet à ce titre est présenté ci-dessous. Par ailleurs, ce terrain ne se situe pas en zone d'obligation légale de débroussaillage.

| Enjeux et mesures mises en place pour la défense incendie - site de Très Cantous (81) |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enjeux liés aux zones boisées                                                         | Le site n'est pas à proximité de végétation présentant un risque incendie particulier ou en secteur d'OLD                                                                                                                                                 |
| Nature du Point d'Eau Incendie (P.E.I)                                                | Une bâche incendie de 60 m3 est prévue concernant le risque incendie, permettant de protéger le site et la maison d'habitation située à proximité (maison des propriétaires du terrain projet). Bouche de la bâche accessible depuis l'extérieur du site. |
| Accessibilité du P.E.I                                                                | Tout point de la centrale se trouve à moins de 200m de la bâche (cf. plan ci-dessous)                                                                                                                                                                     |
| Proximité des panneaux                                                                | Toutes les tables photovoltaïques sont à une distance inférieure à 200m du portail d'entrée et de la voie publique.                                                                                                                                       |
| Circulation                                                                           | Zone de dégagement interne circulaire faisant le tour complet de la centrale permettant ainsi la circulation de véhicules de secours                                                                                                                      |
| Largeur de l'espace périphérique interne                                              | L'espace périphérique interne aura une largeur de 4m minimum et des rayons de giration de 11m minimum.                                                                                                                                                    |

# Annexe 11 : Défense incendie (SDIS 81)

Commune de Broze (81)

