




Inclinaison 10°
Intertables 11,5m
16536 modules 600Wc
24 onduleurs 330kVA

Puissance DC = 9921,6 kWc
Puissance AC = 7920 kVA
2x PTR 4000kVA
Surface clôturée : 166630 m²

- Légende:**
- PDL (x1)
 - PTR (x2)
 - Citerne
 - Piste lourde 5m
 - Piste accès sanitaire
 - Piste enherbée
 - Clôture
 - Zones humides
 - Sas sanitaire
 - Accès portail
 - Haie
 - Zone de pompage



ORKANE ENERGIES DURABLES
Immeuble Le Belvédère - 5ème étage
11 boulevard des Recollets - CS 97802
31078 Toulouse cedex 4
Tel : 07 54 35 07 99
www.orkane.fr

Catégorie - N°Affaire
104-00018
Format
A3
Echelle
1/4000

DWG : 00018-1100-2-AVP
Phase : AVP
Folio n°: 01/01

Rev.	Date	Désignation	Des.	Vér.	App.
6					
5					
4					
3					
2	08/10/2024	Modification diverses suite mail du 2/10/2024	KSA	NPI	KSA
1	02/10/2024	Ajout plan biosécurité + modifications diverses suite mail du 19/09/2024	JSE	KSA	NPI
0	10/09/2024	Création du document	MCH	KSA	KSA

Caractéristiques techniques :

16536 modules ASTRO N7_CHSM72RN
24 onduleurs SUN2000-330KTL-H1

Puissance DC = 9921,6 kWc
Puissance AC max = 7920 kVA

