

Liste des pièces et informations attendues

- décrire le projet : les structures prévues (hauteur basse- hauteur haute des panneaux), écart entre les rangs, type d'implantation (pieux battus...?) ;
- fournir un plan de masse du projet, à l'échelle, qui positionne l'ensemble des équipements (transformateur, poste de livraison, piste périphérique , réserve incendie ;
- fournir une carte à l'échelle qui localise la canalisation de gaz TEREGA et permette de vérifier le respect de la servitude associée à cette canalisation ;
- cartographier le tracé du raccordement du poste de livraison au réseau général électrique. Décrire les travaux nécessaires, donner la capacité disponible du réseau pour ce raccordement. Si le raccordement engendre des travaux sur la ligne ou sur le poste source, il convient de les intégrer au projet et de les décrire. Ces travaux sont réalisés par le gestionnaire de réseau, mais font partie intégrante de votre projet. Leurs impacts potentiels doivent être évalués et pris en compte dans l'examen au cas par cas ;
- préciser le couvert végétal actuel et l'usage actuel de ces parcelles ; décrire le projet agricole et les modalités d'entretien des parcelles ;
- Evaluer les enjeux naturalistes des parcelles et les impacts du projet y compris ceux du raccordement électrique ; Préciser les périodes de travaux pour tenir compte des enjeux naturalistes ;
- le projet est situé en zone tampon du canal du Midi ; fournir des photomontages et une analyse paysagère pour évaluer les perceptions ou l'absence de perception, depuis le bien UNESCO, les voies de circulation, les habitations proches, les abords des monuments historiques ;
- le dossier indique que des haies seront plantées fin de limiter l'impact visuel : préciser leur composition et leurs modalités d'entretien (arrosage, taille...) ;
- évaluer les effets cumulés avec d'autres projets aux alentours.