

Coulounieix-Chamiers le : **02 janvier 2024**

Ligne directe : 05.53.06.85.74

Références

N° Dossier : 231218 056346 01

N° Echantillon : **052680**

VOLAILLES DUMAS PERIGORD NOIR

176 Impasse du bois de Peyrot

24290 AUBAS

Copie à :

LDAR 24

RAPPORT D'ESSAI - EAU RESIDUAIRE

Site	* : STEP	Date de prélèvement	* : 18/12/23
Commune	* : AUBAS	Date de réception	: 18/12/23 à 16:26
Réf. commande	: analyse STEP	Date de début analyse	: 19/12/23
		Préleveur : Demandeur	
		Acheminement: TOURNEE	
Remarques : Début 16/12/23 à 23h59 fin 17/12 à 23h59			

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
☒ DBO5	5 ✓	mg/l O2	25	NF EN ISO 5815-1
☒ DCO	41 ✓	mg/l O2	125	NF T90-101
☒ Matières en suspension (sur filtre Sartorius)	16 ✓	mg/l	35	NF EN 872
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
☒ Ammonium	17	mg/l N	10	NF T 90-015-1
☒ Azote Kjeldahl	19	mg/l N		NF EN 25663
☒ Nitrates	19	mg/l NO3		NF EN ISO 13395
Nitrates (en N)	4.29	mg/l N		CALCUL
☒ Nitrites	1.1	mg/l NO2		NF EN ISO 13395
Nitrites (en N)	0.33	mg/l N		CALCUL
☒ Phosphore total	< 0.5 ✓	mg/l P	2	NF EN ISO 11885

☒ = paramètre hors norme

☒ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré ST=sous-traité

(*) Selon arrêté préfectoral en vigueur

Analyse de la DBO5 est réalisée sur échantillon congelé. Le nombre de replicats et de dilutions pour la DBO5 est disponible sur simple demande.

Coulounieix-Chamiers le : **18 septembre 2024**

Ligne directe : 05.53.06.85.74

Références

N° Dossier : 240910 041105 01

N° Echantillon : **051926**

VOLAILLES DUMAS PERIGORD NOIR

176 Impasse du bois de Peyrot

24290 AUBAS

Copie à :

LDAR 24

RAPPORT D'ESSAI - EAU RESIDUAIRE

Site * : **STEP**

Commune * : **AUBAS**

Réf. commande : **analyse STEP**

Date de prélèvement * : **10/09/24** à **08:30**

Date de réception : **10/09/24** à **14:00**

Date de début analyse : **10/09/24**

Préleveur : **Demandeur**

Acheminement: **TOURNEE**

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
☞ DBO5	3	mg/l O2		NF EN ISO 5815-1 sonde optique
☞ DCO	< 30	mg/l O2		NF T90-101
☞ Matières en suspension (sur filtre Sartorius)	12	mg/l		NF EN 872
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
☞ Ammonium	< 0.8	mg/l N		NF T 90-015-1
☞ Azote Kjeldahl	1.8	mg/l N		NF EN 25663
☞ Nitrates	130	mg/l NO3		NF EN ISO 13395
Nitrates (en N)	29.37	mg/l N		CALCUL
☞ Nitrites	0.1	mg/l NO2		NF EN ISO 13395
Nitrites (en N)	0.03	mg/l N		CALCUL
☞ Phosphore total	0.6	mg/l P		NF EN ISO 11885

☞ = paramètre hors norme

☞ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré ST=sous-traité

(*) Selon arrêté préfectoral en vigueur

Le nombre de replicats et de dilutions pour la DBO5 est disponible sur simple demande.

Coulounieix-Chamiers le : **09 janvier 2025**

Ligne directe : 05.53.06.85.74

Références

N° Dossier : 241224 057683 01

N° Echantillon : **052885**

VOLAILLES DUMAS PERIGORD NOIR

176 Impasse du bois de Peyrot

24290 AUBAS

Copie à :

LDAR 24

RAPPORT D'ESSAI - EAU RESIDUAIRE

Site	* : STEP	Date de prélèvement	* : 24/12/24 à 08:30
Commune	* : AUBAS	Date de réception	: 24/12/24 à 10:24
Réf. commande	: analyse STEP	Date de début analyse	: 24/12/24
		Préleveur	: Demandeur
		Acheminement	: TOURNEE

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
☒ DBO5	3	mg/l O2		NF EN ISO 5815-1 sonde optique
☒ DCO	36	mg/l O2		NF T90-101
☒ Matières en suspension (sur filtre Sartorius)	13	mg/l		NF EN 872
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
☒ Ammonium	<0.8	mg/l N		NF T 90-015-1
☒ Azote Kjeldahl	1.4	mg/l N		NF EN 25663
☒ Nitrates	98	mg/l NO3		NF EN ISO 13395
Nitrates (en N)	22.14	mg/l N		CALCUL
☒ Nitrites	0.1	mg/l NO2		NF EN ISO 13395
Nitrites (en N)	0.03	mg/l N		CALCUL
☒ Phosphore total	<0.5	mg/l P		NF EN ISO 11885

☐ = paramètre hors norme

☒ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré ST=sous-traité

(*) Selon arrêté préfectoral en vigueur

Analyse de la DBO5 est réalisée sur échantillon congelé. Le nombre de replicats et de dilutions pour la DBO5 est disponible sur simple demande.

Références

N° Dossier : 241224 057683 01

STEP

N° Echantillon : 052885

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
------------	----------	-------	------------------------	----------



ESSAIS
Accréditation
N° 1-0871
Portées
disponibles

sur www.cofrac.fr

Par délégation, le Chef de service adjoint,

Benoît CHIRON

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole .

Les résultats du présent essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai, et il n'est pas possible pour le laboratoire d'étendre les propriétés de cet objet à un lot ou à une population.

La reproduction n'est autorisée qu'après accord préalable du LDAR24 et uniquement sous forme de fac-similé intégral, le client n'est pas autorisé à faire référence à l'accréditation du laboratoire.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats, conclusions et avis de conformité s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte de l'incertitude. Elles ne sont accréditées que si l'ensemble des paramètres analysés ayant permis leur émission est accrédité.

Les conclusions, remarques et commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation.

*Informations fournies par le client dont le laboratoire s'exonère de toute responsabilité en cas d'erreur.

Ligne directe : 05.53.06.85.74

Coulounieix-Chamiers le : 02 avril 2025

Références

N° Dossier : 250325 013891 01

N° Echantillon : 050763

VOLAILLES DUMAS PERIGORD NOIR

176 Impasse du bois de Peyrot

24290 AUBAS

Copie à :

LDAR 24

RAPPORT D'ESSAI - EAU RESIDUAIRE

Site	* : STEP	Date de prélèvement	* : 25/03/25
Commune	* : AUBAS	Date de réception	: 25/03/25 à 14:21
Réf. commande	: analyse STEP - MARS	Date de début analyse	: 25/03/25
		Préleveur	: Demandeur
		Acheminement	: TOURNEE

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
☒ DBO5	7	mg/l O2		NF EN ISO 5815-1 sonde optique
☒ Matières en suspension (sur filtre Sartorius)	29	mg/l		NF EN 872
☒ ST-DCO	48	mg/l O2		ISO 15705
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
☒ Ammonium	5.1	mg/l N		NF T 90-015-1
☒ Azote Kjeldahl	8.3	mg/l N		NF EN 25663
☒ Nitrates	11	mg/l NO3		NF EN ISO 13395
Nitrates (en N)	2.48	mg/l N		CALCUL
☒ Nitrites	0.1	mg/l NO2		NF EN ISO 13395
Nitrites (en N)	0.03	mg/l N		CALCUL
☒ Phosphore total	0.5	mg/l P		NF EN ISO 11885

☐ = paramètre hors norme

☒ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré ST=sous-traité

(*) Selon arrêté préfectoral en vigueur

Le nombre de replicats et de dilutions pour la DBO5 est disponible sur simple demande.

Références

N° Dossier : 250325 013891 01

STEP

N° Echantillon : **050763**

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
------------	----------	-------	------------------------	----------



ESSAIS
Accréditation
N° 1-0871
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Par délégation, le Chef de service adjoint,

Mathieu AUGUSTIN

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole .

Les résultats du présent essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai, et il n'est pas possible pour le laboratoire d'étendre les propriétés de cet objet à un lot ou à une population.

La reproduction n'est autorisée qu'après accord préalable du LDAR24 et uniquement sous forme de fac-similé intégral, le client n'est pas autorisé à faire référence à l'accréditation du laboratoire.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats, conclusions et avis de conformité s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte de l'incertitude. Elles ne sont accréditées que si l'ensemble des paramètres analysés ayant permis leur émission est accrédité.

Les conclusions, remarques et commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation.

*Informations fournies par le client dont le laboratoire s'exonère de toute responsabilité en cas d'erreur.

Ligne directe : 05.53.06.85.74

Coulounieix-Chamiers le : 24 septembre 2025

Références

N° Dossier : 250911 041467 01

N° Echantillon : 053127

VOLAILLES DUMAS PERIGORD NOIR

176 Impasse du bois de Peyrot

24290 AUBAS

Copie à :

LDAR 24

RAPPORT D'ESSAI - EAU RESIDUAIRE

Site	* : STEP	Date de prélèvement	* : 12/09/25
Commune	* : AUBAS	Date de réception	: 12/09/25 à 13:50
Réf. commande	: analyse STEP - SEPTEMBRE	Date de début analyse	: 12/09/25
		Préleveur	: Demandeur
		Acheminement	: TOURNEE

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
☒ DBO5	6	mg/l O2		NF EN ISO 5815-1 sonde optique
☒ Matières en suspension (sur filtre Sartorius)	45	mg/l		NF EN 872
☒ ST-DCO	55	mg/l O2		ISO 15705
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
☒ Ammonium	22	mg/l N		NF EN ISO 15923-1
☒ Azote Kjeldahl	26	mg/l N		NF EN 25663
☒ Nitrates	1.1	mg/l NO3		PS n° 247 - Spectrophotométrie automatisée
Nitrates (en N)	0.25	mg/l N		CALCUL
☒ Nitrites	0.35	mg/l NO2		NF EN ISO 15923-1
Nitrites (en N)	0.11	mg/l N		CALCUL
☒ Phosphore total	0.9	mg/l P		NF EN ISO 11885

☐ = paramètre hors norme

☒ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré ST=sous-traité

(*) Selon arrêté préfectoral en vigueur

Analyse de la DBO5 est réalisée sur échantillon congelé. Le nombre de replicats et de dilutions pour la DBO5 est disponible sur simple demande.

Références

N° Dossier : 250911 041467 01

STEP

N° Echantillon : **053127**

Paramètres	RESULTAT	Unité	Seuil de conformité(*)	Méthodes
 ESSAIS Accréditation N° 1-0871 Portée disponible sur www.cofrac.fr Par délégation, le Chef de service adjoint,  Mathieu AUGUSTIN Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole . Les résultats du présent essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai, et il n'est pas possible pour le laboratoire d'étendre les propriétés de cet objet à un lot ou à une population. La reproduction n'est autorisée qu'après accord préalable du LDAR24 et uniquement sous forme de fac-similé intégral, le client n'est pas autorisé à faire référence à l'accréditation du laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats, conclusions et avis de conformité s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte de l'incertitude. Elles ne sont accréditées que si l'ensemble des paramètres analysés ayant permis leur émission est accrédité. Les conclusions, remarques et commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation. *Informations fournies par le client dont le laboratoire s'exonère de toute responsabilité en cas d'erreur.				