



CONDAL Bourg

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Maître d'ouvrage	: COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM'				
Type épuration	: LAGUNAGE NATUREL				
Exploitant	: COMMUNE DE CONDAL				
Date de mise en service	: 01/06/1993	Capacité :	160	EQH	
Constructeur	: CANNARD		9,8	kg de DBO5/j	
Type de milieu récepteur	: RUISSEAU		24	m ³ / j	
Nom du milieu récepteur	: Bief de Besançon				
Service Police de l'Eau	: DDT 71				
Agence de l'Eau	: Agence Rhône-Méditerranée-Corse	Code SANDRE :	060971143002		
Coordonnées Lambert93	: Station (X) 874856 (Y) 6598013	Rejet (X)	874783	(Y)	6598012

BILAN GÉNÉRAL

En 2018, le faible débit d'alimentation, le caractère perméable du sol à l'emplacement de la station et les éventuels défauts d'étanchéité sur les talus n'ont pas permis au dernier bassin d'atteindre son niveau de déversement.

La pérennité des ouvrages est compromise au vu des dégâts occasionnés par les ragondins sur les berges.

La qualité des eaux en sortie de premier bassin est correcte.

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Station d'épuration

La forme allongée des bassins favorise l'accumulation des boues en zone de tête du premier étage.

Seul le premier étage assure un traitement biologique des eaux usées domestiques. Le second bassin ne peut jouer son rôle de finition traitement car il est vide ou partiellement rempli la plupart du temps.

Le regard en amont de la lagune est à réhabiliter.

Estimation de la population desservie par le réseau de collecte (habitants)*	50
--	----

* Valeur en notre connaissance à affiner dans le cadre du RPQS (indicateur D201.0)

Entretien - Exploitation

Ce lagunage doit bénéficier d'un suivi plus assidu notamment dans la lutte contre les ragondins et la reprise des berges sur les parties endommagées.

Résultats de tests (non utilisables à des fins réglementaires)

Avant traitement (A3) en mg/l										
Date	type	DBO5	DCO	MEST	NTK	N-NO2	N-NO3	N-NH4	NGL	Pt
26/04/2018	Test		430							

Après traitement (A4) en mg/l										
Date	type	DBO5	DCO	MEST	NTK	N-NO2	N-NO3	N-NH4	NGL	Pt
26/04/2018	Test		85				0,2	37		5,1