ABIOLAB-ASPOSAN
Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires
60, allée Saint-Exupéry • Inovallée • 38330 Montbonnot-Saint-Martin • Tél. 04 76 90 43 48
contact@abiolab.fr • www.abiolab.fr • siret 802 775 361 00016

RAPPORT D'ANALYSES N° 24071082-002 - V0

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Code client : 2052

SCOP A.T. EAU
à l'attention de Mme GONIN MANON
7 rue Alphonse Terray
38000 GRENOBLE

TYPE D'ANALYSE : SPECIFIQUE

Client : SCOP A.T. EAU
Vos Réf / Commande : /
Commune : LALLEY
Lieu de prélèvement : AVEIS OUEST
Point de prélèvement : SORTIE - PRELEVEMENT MOYEN 24H DU 15 AU 16/02
Origine de l'eau :
Mode de traitement :
Nature de l'échantillon : Eaux usées
Date / heure de mise en analyse de l'échantillon : 16/02/2024 15:10

Prélèvement effectué le : à
Par : Intéressé
En présence de :
Observations In Situ :
Echantillon réceptionné le : 16/02/2024 14:57
Les conditions de transport sont assurées par l'intéressé.

Cofrac	Paramètre	Résultat	Unité	Date d'analyse	Méthode	Seuil de quantification	Valeurs guides		Site Analyse
	Température de l'eau	Non réalisé	°C			0			
O	Minéralisation à l'eau régale	Fait		16/02/2024	NF EN ISO 15587-1				38
O	Ammonium (NH4)	<1	mg/l	19/02/2024	NF T90-015-1	1			38
O	Azote Kjeldahl (N)	<5,0	mg/l	20/02/2024	NF EN 25663	5,0			38
O	Demande biochimique en oxygène sans dilution à 5 jours	2,8	mg/l	23/02/2024	NF EN 1899-2	0,50			38
O	DCO-ST	<10	mg/l	19/02/2024	ISO 15705	10			38
O	Matières en suspension totales sur filtre Millipore AP40	9,7	mg/l	16/02/2024	NF EN 872	2			38
O	Nitrates (NO3)	21,4	mg/l	16/02/2024	NF ISO 15923-1	1			38
O	Nitrites (NO2)	0,13	mg/l	16/02/2024	NF ISO 15923-1	0,1			38
O	Orthophosphates (PO4)	0,204	mg/l	23/02/2024	NF EN ISO 6878 §4	0,02			38
O	pH	8,4	Unité pH	16/02/2024	NF EN ISO 10523	2			38
	Température de mesure du pH	16,1	°C	16/02/2024					38
O	Phosphore (P)	0,19	mg/l	20/02/2024	NF EN ISO 11885	0,010			38

Les paramètres identifiés par * dépassent les valeurs guides fixées.
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Observations : La DBO5 a été déterminée sur échantillon préalablement congelé.
Pour le résultat de nitrites, très légère sousestimation possible, les conditions d'analyse ne satisfaisant pas à nos règles internes de qualité.

Véronique Marais
Adj. directrice des laboratoires
Signataire habilité

Copie envoyée à : -SCOP A.T. EAU- Mr MARTINON 38000 GRENOBLE

Note d'informations sur les résultats : *Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.*
Abréviations utilisées : UFC : Unité formant colonie. NPP : Nombre le Plus Probable. ST : Analyse réalisée par un sous-traitant en France. MS : matières sèches.
NA : Pour un paramètre correspondant à un total de molécules, cette mention signifie qu'aucune molécule n'a été quantifiée.
Les valeurs des limites et références de qualité sont exprimées dans l'unité du paramètre.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole O. Seules les déclarations de conformité portant sur des analyses réalisées dans leur totalité sous accréditation sont couvertes par l'accréditation.
Il n'a pas été tenu compte explicitement de l'incertitude associée au résultat.
Toutes données complémentaires concernant les résultats peuvent être communiquées à la suite d'une demande écrite.
~ : Nombre estimé (Cas particulier : de 1 à 2 colonies; interpréter le résultat comme "Les micro-organismes sont présents dans le volume étudié".
Le laboratoire ne pourra être tenu responsable si les données fournies par le client sont inexactes (données soulignées).
38 : Analyses réalisées par Abiolab-Asposan - 60 allée St Exupéry - 38330 Montbonnot Saint-Martin

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-5822
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR