



N° Rév

Note de révision

Date

Signature

Vérifié

Données techniques :

Puissance DC installée (kWc) :

4.495 MWc

Module PV :

Longi 650Wc

Dimensions & Qté :

2382x1134x30mm / 6916 Pcs

String (Qté & config.) :

266 Strings de 26 PV

Puissance AC installée :

xx MW

Onduleur (modèle) :

HUAWEI 330 KTL H1

Onduleur Qté :

xx pcs

Puissance AC Max. installée :

xx MVA

Puissance AC injectée :

xx MW

Surface du site :

8.71 ha

Espace inter-rangée min :

8.21 m

Espace inter-rangée max :

13.0 m

Orientation et inclinaison

Orientation :

0° (sud)

Inclinaison :

+/- 52.9°

Structure :

Type :

2V Tracker Agri PV

Légendes :

*

Table PV 2V26

*

Table PV 2V13

✉

Portail 7m

—◆—

Clôture

✠

Réserve incendie (120m3)

■

Aire d'aspiration (32m²)

■

Pistes internes (3m)

■

Pistes lourdes

■

Haie créée dans le cadre du projet agrivoltaïque

■

Haie créée dans le cadre du programme Breizh Bocage

■

Poste de livraison et de transformation

■

Surface stabilisée

—

Tracé des tranchées de raccordement

105.80°

4.926

1.092

8.216

13.000

4.784

2.382

5.030

Itemref	Quantité	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No /Reference
Designed by ABED	Vérifié par XXX	Approved by - date XXX - 00/00/00	Nom de fichier XXX
Date 06/10/2025			Echelle 1:200

Renner
energies

Plan d'implantation - Mernel

X

Edition
0

Feuille
1/1