

## Note de réponse aux demandes de pièces complémentaires n°2 –

### Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de MERNEL – LE PSIHAN , n° 011804/KK P

#### 1. **Demande : Préciser les modalités du raccordement externe (choix techniques, itinéraire éventuel le cas échéant et mesures d'évitement ou de réduction associées)**

La solution de raccordement pour le projet Mernel-Le Psihan a été définie en consultation avec Enedis, dans le cadre d'une demande de PRAC (Proposition de Raccordement).

Enedis nous a alors proposé une solution de raccordement (retour de la PRAC le 5/09/2025) :

- L'installation sera raccordée par une ligne HTA par antenne souterraine à proximité du site pour rejoindre le poste source de Guer.
- Cette solution, appelée « piquage », permet d'utiliser le réseau existant, en empruntant les lignes existantes jusqu'au bourg de Mernel, puis le réseau souterrain existant pour rejoindre le poste source de Guer, sans créer d'impact supplémentaire entre le site d'implantation et le point de raccordement final.

Étant donné que le raccordement se fait sur un itinéraire existant, aucune mesure particulière n'est prévue.

Ci-dessous, vous trouverez la carte du tracé prévisionnel proposé par Enedis :

#### 4. Solution de raccordement - Résultats des études

##### 4.1. Tracé prévisionnel de la solution de raccordement

