

Annexe 5

Département du Morbihan



AURAY QUIBERON
TERRE ATLANTIQUE

MS N°1.31 TRAVAUX DE RENOUELEMENT DES RESEAUX D'EAUX USEES
ET RENOUELEMENT DE CANALISATIONS D'EAU POTABLE
- SECTEUR DE LA HERONNIERE - COMMUNE DE BELZ

PROJET

2.2 - PLAN DU POSTE DE REFOULEMENT

Rue de la Héronnière, Pont du Sach

NOM DU FICHIER:

Echelle : 1/100



Siège
CABINET BOURGOIS
3 rue des Tisserands - CS 96838 BETTON
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02.99.23.84.84

Implantation Régionale
CABINET BOURGOIS
Agence Atlantique - Site de Vannes
ZI du Prat - 1, rue Alain Gerbault
56 000 VANNES
Téléphone : 02.97.42.52.00

E-mail : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr

E-mail : cb-vannes@cabinet-bourgois.

Réf. doc. : 08240239-872-PRO-EU-1-01

Incl	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	B.VILBOUX	E. GUILLOU	10/10/2025	Première diffusion

	REPORT	COUNTRY
	Rapport RT sur le PV de ESD00	Rapport
	Rapport SRM-Année ESD00	Benchmark external
	Rapport RT sur le PV de ESD00	Refinement external
	Rapport RT sur le PV de ESD00	Refinement et validation
	Benchmark	ESD00
	Validation utilisateur et induction	Consolidation E.I et induction
	Consolidation E.I et induction	A KANCAWEN
	Relation des activités planifiées par les membres du projet d'induction d'une perspective individuelle de développement	Consolidation E.I et induction
	Vérification sans regard	A L'ENTREE
	Vérifier sans regard	Consolidation E.I et induction

SÉQUENCE	
	Canalisation : Eau Pluviale Canalisation : Eau Usages domestiques Canalisation : rejets effluents Eau
	Canalisation : AEP conduite : GE Perte : Tassement
	Perte : Fuite Perte : Fuite
	réseau : Électrique HTA réseau : Électrique BT
	réseau : Collecteur Public réseau : Collecteur

RE :

La localisation des réseaux est indiquée sur ce plan, et donnée à titre indicatif

de branchements ont été positionnés sur le plan le plus judicieux possible en fonction des renseignements relevés sur le terrain auprès des habitants. Toutefois, avant la réalisation, l'entrepreneur devra demander confirmation de l'emplacement auprès de la MRC.

Compte qu'un seul branchement par habitation, dans l'hypothèse où un particulier désirerait un ou plusieurs branchements supplémentaires, il lui incombera d'en supporter les frais, si la Municipalité ne les prend pas en charge.

[illegible]

Diagramme de la route départementale montrant l'évolution de la section de chaussée.

État provisoire (à gauche) : La chaussée mesure 6m de large. Elle est constituée de deux bandes de 3m chacune, séparées par une ligne médiane. Le revêtement est en GNT.B.

État définitif (à droite) : La chaussée mesure 10m de large. Elle est constituée de deux bandes de 4m chacune, séparées par une ligne médiane. Le revêtement est en GNT.B. Les trottoirs de 1,5m de large sont bordés par des bordures de trottoir de 10cm de haut.

Figure 1 illustrates four cross-sectional diagrams of a road pavement structure, labeled CAS n°1, CAS n°2, CAS n°3, and CAS n°3 bis. Each diagram shows a road surface (pavement) above a drainage layer, which is connected to a drainage channel. The diagrams show different configurations of the drainage system, including the use of a drainage layer and a drainage channel. The diagrams are labeled with 'CAS n°1', 'CAS n°2', 'CAS n°3', and 'CAS n°3 bis'.

enrobés à chaud (4 cm)

QNT.5

0.5

- VOIE COMMUNALE

Réfection en bi-couche

Enrobés chaud (50m)

GN.T.B

(Phase provisoire)

GN.T.B


(Phase définitive)

- CHEMIN D'ACCES AU POSTE DE REFOULEMENT

Refouleur : mélange Terephène



The diagram shows a rectangular container with a smaller circle at the bottom, labeled 'GNT A'. Above the container is a horizontal line representing a surface, with a small vertical line extending upwards from it, labeled 'Refouleur : mélange Terephène'.



Réseau : EU projet				
Axe : Profil R75 - R43				
Echelle X : 1/38				
Echelle Z : 1/38				
Plan Comp. : 0.2				
Terrain	Z	0.00 - 3.14 0.00 - 3.14		
	D		3.05	2.19
Cotes tampons EU1		5.14	5.05	4.74
Cotes radiers EU1			2.05	1.04
Profondeurs EU1			2.05m 1.00m	4.70m
Longueurs EU1		3.65m	3.45m	5.13m
Canalisations EU1			315 EP 3240	205x200 EP101 ref. 406
Pentes EU1		-1.4%		1.6%
Pentes terrain		-3.24%	-7.02%	-9.96%

