

Dossier référencé : PC 56121 25 00070	<u>Objet des travaux :</u> équipements sportifs & de loisirs	
COMMUNE : LORIENT		
Demandeur : LORIF Marc-Olivier LE MENTEC	Date consultation : 25/02/2026	
Adresse des travaux : Rue de l'Étang 56100 Lorient 56100 LORIENT	Parcelle : AD342	Retour le : 11/03/2026

Avis DEA :	Guillaume LE BOURSICOT	Tel : 02 90 74 73 37 gleboursicot@agglo-lorient.fr
AVIS ASSAINISSEMENT : eaux usées	La rue est desservie par le réseau de collecte des eaux usées. Les eaux usées des bâtiments projetés sont à conduire au réseau public de collecte EU existant rue de la Cardonnière par un branchement propre à la parcelle, avec un regard de branchement accessible en permanence en limite du domaine public. A l'issue des travaux, le pétitionnaire demandera à Lorient Agglomération (DEA) le contrôle du bon raccordement des canalisations. Toute création, modification, ouverture de raccordement sur le réseau public EU est à demander à Lorient Agglomération (DEA), à la charge du pétitionnaire.	
AVIS EAU POTABLE :	La rue est desservie par le réseau de distribution d'eau potable. Les constructions projetées sont à raccorder au réseau public de distribution AEP existant rue de la Cardonnière par un branchement propre à la parcelle, avec un compteur accessible en permanence en limite du domaine public. Toute création, modification, ouverture de branchement sur le réseau public AEP est à demander à Lorient Agglomération (DEA), exploitant du réseau AEP, à la charge du pétitionnaire.	
AVIS ASSAINISSEMENT : eaux pluviales	Avis favorable selon notice hydraulique mise à jour en date du 05/02/2026. En cas de désordres liés à la nouvelle imperméabilisation et de débordements trop importants sur la voirie ou à l'aval, le déclarant devra prendre les mesures conservatoires nécessaires et proposer une solution qui restera exclusivement à sa charge.	