

L'Ouche  
BV 893 km²  
Module 8.66 m³/s  
Q 29/09/23 2.55 m³/s

NE 189.38

NE 189.31

NE 189.30

Point de référence  
190.40

Déversoir de décharge  
Longueur 37m  
Crête béton 190.94 - 190.99  
Réhausses variables :  
maximum 29 cm

Point de référence  
191.71

NE 188.72

NE 188.69

NE 188.68

Vanne de décharge  
Largeur 3m20  
Hauteur panneau 1m60  
+ 33 cm (sans panneau) + 43 cm  
Ouverture maximale 1m75  
Radier 189.42  
Sommet potence 193.71

Vanne de garde  
Largeur 3 m  
Hauteur panneau 1m31  
Ouverture maximale 1m94  
Radier 189.98  
Sommet potence 193.23

Plan de grille  
Largeur 3 m  
Radier 189.98  
Sommet 192.11

Vanne de décharge (rive gauche vers rive droite)

|                    | Ouvrage 1 | Ouvrage 2  | Ouvrage 3 | Ouvrage 4  | Ouvrage 5 |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Nombre de vanne(s) | 1         | 3          | 1         | 3          | 1         |
| Largeur utile      | 468 cm    | 3 x 150 cm | 470 cm    | 3 x 150 cm | 465 cm    |
| Radier             | 188.86    | 188.73     | 188.21    | 188.75     | 188.86    |
| Sommet de potence  | -         | -          | -         | -          | 194.08    |
| Hauteur panneau    | -         | 220 cm     | 230 cm    | 220 cm     | 245 cm    |
| Ouverture maximale | -         | -          | -         | -          | 257 cm    |
| Etat de l'ouvrage  | Bon       | Mauvais    | Mauvais   | Mauvais    | Bon       |

SAS JILEO

Commune de Tart-l'Abbaye (21)

Centrale hydroélectrique sur l'Ouche

Etat initial (2023)

Topographie : BEJC, 19/09/2014 & 29/09/2023. Altimétrie : NGF IGN69

Plans non valides pour exécution



Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon  
7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains  
www.be-jc.com / 03.29.68.07.43

Echelle : 1/1000

Format : A3

21/02/2024

Plan établi par Y.B.