Département de la Haute-Savoie

BOËGE

Commune de Boëge

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Diagnostic hydraulique

Réseaux :

- Ø 800 B — Réseau EP
- Tracé du réseau supposé
- Fossé
- Ruisseau

Divers :

- Zone humide (inventaire départemental)
- Terrain humide (observations Nicot)
- Ruissellements et divagations
- Contour du PLU - Projet 2026
- Secteur Potentiellement Urbanisable
- Thalweg
- Périmètre de protection de captage (immédiat, rapproché, éloigné)

Dysfonctionnements :

- DÉBORDEMENT DN 1 — Débordement ou risque de débordement
- STAGNATION DN 1 — Stagnation des eaux
- Ruissellements amont
- BV 1-2-2-1 (Ø300 B - 9%) Insuffisance hydraulique = 48% — Diagnostic hydraulique des exutoires

Emprise réelle :

Date : Mai 2025 modifié en février 2026
Echelle : 1/ 5000
Fichier : SGEP_DIAG_Boëge.dwg
Dessin : M.DIAZ

NICOT L'ADN 3 Ô