



Plan des travaux



Caractéristiques de l'installation



Caractéristiques du champ PV

Designation	Unité	Valeur
Passeport ensoleillement	kWh	2 652,20
Passeport d'impact MVA sur le réseau de distribution d'électricité	kVA	7 642,00
Tension de raccordement au réseau de distribution d'électricité	kV	20 000
Tehnologie des modules		Monocrystallin / de type "B" verre
Dimension d'un panneau	m	1,982 x 1,134
Nombre de panneaux		7 696
Nombre de tables		241
Type de table	-	2/75
Hauteur minimale des structures	m	2,4
Hauteur maximale des structures	m	3,00
Inclinaison des structures	°	10,5
Ecart entre deux lignes de structures	m	4,50
Dimension d'un poste de livraison	m	2,70 x 3,00
Nombre de poste de livraison		1
Nombre de poteau de connexion		0
Nombre de cisternes		1
Surface Pavée (aire de service public ou d'intérêt collectif)	m²	24,30

LEGENDE :

- Limites cadastrales
- Table PV
- Local technique
- Accès au site
- Citerne