

Figure 6 : Photographies du forage F3, du tableau d'appareillage pour l'enregistrement de paramètres en continu pendant le pompage d'essai, et l'environnement extérieur du site du Pestrin



Vue du forage F3 dans le local avec sa bride hors sol et dalle de propreté
Le forage est actuellement équipé d'un tubage PE descendu dans l'ouvrage pour empêcher un geyser (ouvrage artésien jaillissant), le débit est donc artésien permanent sans aucun pompage
Evacuation du débit artésien grâce au tuyau passant par le plafond
Pour le pompage d'essai prévu, le 21/04/2026 le tuyau PE sera retiré
Une pompe immergée sera mise en place avec la bride de fermeture en photo ci-contre
Le pompage d'essai sera immédiatement lancé pour éviter que le geyser se produise dans le local fermé.

Figure 6 : Photographies du forage F3, du tableau d'appareillage pour l'enregistrement de paramètres en continu pendant le pompage d'essai, et l'environnement extérieur du site du Pestrin



**Forage F3
dans le bâtiment**

