

Anne Vernay

De: VERNET Michael <Michael.Vernet@sdis26.fr>
Envoyé: jeudi, 5 février 2026 15:32
À: Clémence Dequeker
Cc: Anne Vernay; BEAUDUCEL Charlène
Objet: RE: Projet agrivoltaïque à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux : vos préconisations en phase développement

Bonjour

Très bien pour cette implantation.
L'ensemble des objectifs sont atteints et la citerne de 120 m3 permettra également de couvrir le risque incendie de l'exploitation agricole.

Cordialement



Service départemental
d'incendie et de secours
de la Drôme



Commandant Michael VERNET
Adjoint au chef de groupement, chef de service
Service prévision des risques
Groupement gestion des risques
Chef de l'équipe bi-départementale usar 26/07

☎ 04 75 82 72 53 ☎ 06 07 21 67 61

235 ROUTE DE MONTÉLIER BP 147
26000 VALENCE
pompiers26.com



De : Clémence Dequeker <clemence.dequeker@insolight.ch>
Envoyé : mardi 3 février 2026 18:48
À : VERNET Michael <Michael.Vernet@sdis26.fr>
Cc : Anne Vernay <anne.vernay@insolight.ch>
Objet : RE: Projet agrivoltaïque à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux : vos préconisations en phase développement

Bonjour Commandant Vernet,

Comme convenu lors de notre échange, vous pourrez trouver ci-joint notre proposition de plan. Nous avons considéré que les pistes existantes permettaient au SDIS d'intervenir sur le site. Nous avons indiqué la présence du portail d'accès principal. La citerne de 120m3 et son aire d'aspiration se situent à proximité de cette entrée, à l'intérieur du site. Nous avons prévu un espace libre et dégagé de tout combustible (végétation ou construction) dans un rayon de 5m autour de la citerne et du PTR-PDL. Cette implantation vous convient-elle ?

Je reste à votre disposition pour échanger avec vous sur d'éventuels ajustements.

Cordialement,

Clémence DEQUEKER

Project Manager



E-mail: clemence.dequeker@insolight.ch

Mobile : +33 6 46 84 45 87

Address : Avenue de Longemalle 9, 5th Floor, 1020 Renens (VD), Switzerland

<https://insolight.ch/>

De : VERNET Michael <Michael.Vernet@sdis26.fr>

Envoyé : mardi 27 janvier 2026 14:48

À : Clémence Dequeker <clemence.dequeker@insolight.ch>

Cc : Anne Vernay <anne.vernay@insolight.ch>

Objet : RE: Projet agrivoltaïque à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux : vos préconisations en phase développement

Bonjour,

Comme convenu, voici nos prescriptions types.

Cordialement



Service départemental
d'incendie et de secours
de la Drôme



Commandant Michael VERNET

Adjoint au chef de groupement, chef de service

Service prévision des risques

Groupement gestion des risques

Chef de l'équipe bi-départementale usar 26/07

☎ 04 75 82 72 53 ☎ 06 07 21 67 61

235 ROUTE DE MONTÉLIER BP 147

26000 VALENCE

pompiers26.com

De : Clémence Dequeker <clemence.dequeker@insolight.ch>

Envoyé : jeudi 15 janvier 2026 17:36

À : Groupement gestion des risques - Service prévision <prevision@sdis26.fr>

Cc : Anne Vernay <anne.vernay@insolight.ch>

Objet : Projet agrivoltaïque à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux : vos préconisations en phase développement

Bonjour Lieutenant-colonel Urien,

Je prends contact avec le service de prévision ce jour en tant que chargée du développement d'un projet agrivoltaïque en arboriculture situé sur la commune de Saint-Paul-des-Trois-Châteaux pour le compte de la société Insolight.

Nous vous sollicitons pour connaître vos prescriptions et préconisations concernant les projets agrivoltaïques afin de conceptualiser le plan de notre projet. Existe-t-il une notice destinée aux porteurs de projet pour nous guider dans le choix de l'implantation ?

La parcelle connaît plusieurs particularités à propos desquels je souhaiterais m'entretenir avec vous. Le projet est situé sur la parcelle BC-009, coordonnées GPS : 44.351031 , 4.745042 :

- Il s'agit d'un projet agrivoltaïque d'environ 4 MWc sans stockage qui a été dimensionné en adéquation avec les activités agricoles de l'exploitation : l'espacement inter-rang de panneaux à panneaux est de 3,2m, des bâches anti grêle seront installées entre ces rangées laissant une hauteur libre de 2,5m. Vous pourrez vous représenter le projet à l'aide des documents « Insolight – Rispal – zone du projet » et « Structures » en pièce jointe.
- Deux zones sur la parcelle BC-009 sont concernées par les OLD, représentées dans le document « Insolight – Rispal – OLD » tout particulièrement la zone Ouest qui se situe à proximité d'un massif forestier d'une taille supérieure à 0,5 ha d'un seul tenant.
- Cependant, ce massif forestier est séparé du projet par la route départementale D59, et se trouve dans un espace clôturé, surveillé et sécurisé par la société Gerflor, une bâche incendie est déjà implantée dans cet espace clôturé. Ce massif doit-il être considéré avec le même niveau de risque qu'un massif naturel, non clôturé, non surveillé, non sécurisé et non équipé d'un système de défense extérieure contre l'incendie par une société privée, ou pouvons-nous ne pas le considérer comme un massif forestier ?
- Mis à part ce massif, des routes et des pistes existantes font le tour du projet. Au-delà de ces routes se trouvent des exploitations agricoles en activité et entretenues.
- Le projet est également surplombé par deux lignes RTE, représentées dans le document « Insolight – Rispal – Lignes RTE ».
- Le projet se trouve en dehors du périmètre du PPRT AREVA.

Ces particularités relèvent de différents niveaux de risques que nous souhaiterions prendre en compte pendant la conceptualisation, la construction et l'exploitation de notre projet. Seriez-vous disponible pour échanger avec nous sur ces points ?

Je reste à votre entière disposition pour un échange téléphonique ou un retour par écrit en réponse à mon email.

Cordialement,

Clémence DEQUEKER

Project Manager



E-mail: clemence.dequeker@insolight.ch

Mobile : +33 6 46 84 45 87

Address : Avenue de Longemalle 9, 5th Floor, 1020 Renens (VD), Switzerland

<https://insolight.ch/>