

Saint gervasy 1MWc

lancée le 18/06/2026

Type et mode de simulation :



Simulation basse tension

— Comparé

Numéro de simulation :

9773283

Numéro de calcul :

9773286

Nombre de coffrets :

3

A propos de cette simulation de raccordement

Le simulateur permet d'estimer la complexité d'un raccordement au réseau électrique. Les résultats sont indicatifs, sans aucune valeur contractuelle ou engageante pour Enedis.

Le coût indicatif affiché est calculé selon le barème de raccordement en vigueur. Il ne vaut que pour les zones où Enedis assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés. Dans l'hypothèse où une collectivité organisatrice de la distribution d'électricité assure le rôle de maître d'ouvrage des travaux réalisés, c'est son barème local en vigueur qui s'applique et le coût du raccordement résultant pourra différer du coût indicatif affiché par le simulateur.

Les coûts affichés ne prennent pas en compte les éventuelles mutualisations des coûts dans le cadre d'une demande de raccordements groupés.

Liste des coffrets

Coffret 1

Adaptation de réseau

Coffret 2

Adaptation de réseau

Coffret 3

Adaptation de réseau

Coffret 1

Résultat de la simulation

Statut :

Adaptation de réseau

Le raccordement de ce point nécessite une adaptation du réseau existant dont les travaux seront déterminés précisément lors du traitement de la demande de raccordement. Les coûts et délais associés à ces travaux sont fonction de plusieurs facteurs et peuvent s'avérer être limités.

Informations sur le coffret

Type d'usage

Production

Puissance de production

250 kva

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

43.88176107 ; 4.47830389

Type de parcelle

Parcelle viabilisée

Coffret 2

Résultat de la simulation

Statut :

Adaptation de réseau

Le raccordement de ce point nécessite une adaptation du réseau existant dont les travaux seront déterminés précisément lors du traitement de la demande de raccordement. Les coûts et délais associés à ces travaux sont fonction de plusieurs facteurs et peuvent s'avérer être limités.

Informations sur le coffret

Type d'usage

Production

Puissance de production

250 kva

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

43.88176107 ; 4.47830389

Type de parcelle

Parcelle viabilisée

Coffret 3

Résultat de la simulation

Statut :

Adaptation de réseau

Le raccordement de ce point nécessite une adaptation du réseau existant dont les travaux seront déterminés précisément lors du traitement de la demande de raccordement. Les coûts et délais associés à ces travaux sont fonction de plusieurs facteurs et peuvent s'avérer être limités.

Informations sur le coffret

Type d'usage

Production

Puissance de production

250 kva

Coordonnées GPS (Latitude, Longitude)

43.88176107 ; 4.47830389

Type de parcelle

Parcelle viabilisée