



Pièces complémentaires
du 28/01/2025
Mairie de Mantry



TotalEnergies Renouvelables France
Direction Développement

Monsieur le Maire de Mantry
Place Mairie,
39 230 MANTRY

Dijon, le lundi 27 janvier 2025

Objet : Réponse à la demande de pièces manquantes dans le dossier de demande de permis
N° PC 039 310 21 K0005 - M01 déposé le 20 décembre 2024

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande du 13 janvier 2025 par mail concernant les pièces manquantes dans le dossier de permis de construire, nous vous adressons les éléments suivants :

Question 1 : Le déplacement de la voie de circulation coté Est de la centrale :

Le premier jeu de plan déposé dans le cadre de la demande du permis de construire indiquait dans la légende la présence d'une « piste d'exploitation ». La légende de ce nouveau jeu de plan a légèrement évolué en « piste lourd de livraison et d'exploitation » mais les caractéristiques techniques sont identiques à ce que nous avons indiqué dans l'étude d'impact. La « piste lourd de livraison et d'exploitation » côté Est est devenue une piste extérieure. Elle se trouve maintenant en dehors de l'emprise clôturée de la centrale mais elle dispose aussi des mêmes caractéristiques techniques que celle côté ouest. Cette modification intervient dans le but de permettre au gestionnaire autoroutier d'accéder à leur bassin de rétention des eaux situé au sud est du plan.

Question 2 : Le changement de la puissance des panneaux de 4,1 à 4,9 :

Cela est lié à deux éléments :

- La modification du modèle de panneaux qui n'est plus le même que dans le dossier initial. Ce modèle plus récent a une puissance plus importante.
- L'optimisation du design de la centrale qui nous a permis d'ajouter quelques panneaux supplémentaires

Adresse postale : TotalEnergies Renouvelables France, Agence Bourgogne-Franche-Comté - 38 avenue Françoise Giroud - les jardins de Valmy - 21000 Dijon - FRANCE Tél : +33 (0)3 66 32 19 50 - contact.renouvelables@totalenergies.com
www.renouvelables.totalenergies.fr

TotalEnergies Renouvelables France - SAS au capital de 8 624 684 €
74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran - CS10034 - 34536 Béziers cedex - FRANCE
SIREN : 434 836 276 RCS Béziers - TVA Intracommunautaire : FR22 434 836 276

Question 3 : Le changement de type de fondation :

Au cours des premières études techniques, le projet était initialement envisagé avec une fondation hors sol, soit en longrine béton, soit en gabion. Toutefois, à la suite des essais géotechniques effectués avant le démarrage du chantier, nous avons opté pour l'utilisation de pieux forés en béton, conformément aux conclusions tirées de ces tests.

Question 4 : La modification de l'emplacement de la mare :

La mare fait ici référence à celle indiquée dans l'Etude d'impact Environnementale (page 223) datant de juillet 2021. C'est l'emplacement de cette dernière que nous avons modifié, mais il s'agit toujours d'une « mare à créer » conformément à ce qu'indique le plan.

Je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.

TotalEnergies Renouvelables France
Agence Bourgogne-Franche-Comté
38, Avenue Françoise Giroud
21000 DIJON



Annelise VASSEUR
Cheffe de projets ENR
07 89 95 84 52
annelise.vasseur@totalenergies.com