

<u>Caractéristiques de la centrale</u>	
Type de modules	720 Wc - 2400×1300 mm
Type de tables support	333 1V13
Nombre de trackers	
Nombre de modules	8658
Puissance totale	6230 kWc
Inclinaison	0° à 117°
Orientation	Sud
Inter-rangs	3.74 m (à plat)
Entraxe tables PV	6.2 m
<u>Emprises projet</u>	
Parcelle dédiées au projet	
Surface clôturée	120000 m ²
Surface couverte par les panneaux	24 200 m ²
Surface des pistes lourdes	350 m ²
Surface des pistes légères	5420 m ²
Surface du PDL / PTR	10,4 m ²
Taux de couverture [GCR]	38 %
<u>Légende</u>	

Type de modules	720 Wc - 2400×1300 mm
Type de tables support	333 1V13
Nombre de trackers	
Nombre de modules	8658
Puissance totale	6230 kWc
Inclinaison	0° à 117°
Orientation	Sud
Inter-rangs	3.74 m (à plat)
Entraxe tables PV	6.2 m

Emprises projet

<i>Parcelle dédiées au projet</i>	
<i>Surface clôturée</i>	120000 m²
<i>Surface couverte par les panneaux</i>	24 200 m²
<i>Surface des pistes lourdes</i>	350 m²
<i>Surface des pistes légères</i>	5420 m²
<i>Surface du PDL / PTR</i>	10,4 m²
<i>Taux de couverture [GCR]</i>	38 %

Légende

 Clôture
 Poste de livraison
 Portail L: 7m
 Réserve incendie souple 120 m³
 Périmètre de protection d'un monument historique
 PTR

 Piste lourde
 Piste légère (enherbée)
 Tournière





Schéma de principe



Client :

Adresse du projet :

Parcours volaille
Commune Cramaille
02130 - AISNE

Titre:

Schéma d'implantation Ombirères agrivoltaïques

Service SIG:

TERAPOLIS

Cr    par: Nazim.D
Contr     par: Merhdi R
Format: A3
Echelle: 1/**e
Sc      : S1

Révision plan				Phase	Folio
V 01	07/07/2026				
V 02	06/08/2026				
				APS	1/1

Phase	Folio
APS	1/1