

Redon, le 04 août 2026

DREAL BRETAGNE

**Service d'appui à l'autorité chargée
de l'examen au cas par cas**

COMPLÉMENT À LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS N°021606/KK P

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la demande citée en objet, vous nous avez interrogé sur deux points nécessitant des compléments. Vous trouverez ci-après les éléments de réponse que nous pouvons y apporter.

1°) - préciser si la clôture prévue permet le passage de la petite faune

Comme indiqué au point 6.5, la clôture grillagée sera équipée de trappes permettant de laisser passer la petite faune. Il s'agit d'ouvertures d'environ 20x20cm pratiquées dans le bas du grillage. L'expérience montre l'efficacité de ce dispositif (traces de passage localisées au débouché des trappes). Une illustration est présentée ci-dessous.



*Figure 1: Trappe aménagée en bas de clôture
pour permettre le passage de la petite faune*

2°) - préciser la profondeur d'enfouissement des câbles pour vérifier qu'il n'y a pas atteinte à l'intégrité de la couche de fermeture en argile de l'ancienne décharge.

Les liaisons électriques entre modules au sein d'une même table, et entre tables au sein d'une même rangée seront logées dans des chemins de câbles situés à l'arrière des structures. Les photos ci-dessous illustrent le type de cheminement des câbles.



Figure 2: Chemin de câble jusqu'à l'onduleur



Figure 3: Les câbles du module rejoignent un chemin de câbles aérien



Figure 4: Liaison aérienne entre les tables

Les liaisons entre rangées de tables pourront être effectuées soit en aérien, soit en souterrain. Le raccordement électrique entre les onduleurs et le poste de transformation et livraison (câblage AC basse tension) et le raccordement communication sera souterrain. Compte tenu de la nature du sous-sol, il est prévu pour les liaisons souterraines des tranchées d'une profondeur maximum de 20cm afin de rester dans la couche de terre végétale, sans atteinte à l'intégrité de la couche de fermeture. Les câbles seront logés dans des fourreaux et protégés par un passe-câble pour éviter tout risque lié à leur faible profondeur.

En espérant avoir répondu à vos questionnements, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Pierre JOURDAIN

Directeur technique