

LEGENDE



Sondage de reconnaissance



Sondage Pollution



Pelle mécanique + Essai Matsuo




Reconnaissance de fondation



A25-253 – LA ROCHELLE (17)
Création d'une salle de concert

Plan d'implantation des sondages
AGENCE ATLANTIQUE





GEODECRION ATLANTIQUE

LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 19/01/2026

Cote : 95.9


Profondeur : 0,00 - 6,11 m

Machine : SOCOMAFOR 35P N°382

Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : T1

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR





GEODECRION ATLANTIQUE


LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 19/01/2026 Cote : 95.9 Profondeur : 0,00 - 6,01 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : T2

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR





GEODECRION ATLANTIQUE

Contrat A25-253

LA ROCHELLE (17)

Date début : 21/01/2026

Cote : 96


Profondeur : 0,00 - 6,00 m

Machine : SOCOMAFOR 35P N°382

Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : T3

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR





GEODECRION ATLANTIQUE


LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 20/01/2026 Cote : 96.8 Profondeur : 0,00 - 6,01 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON


Forage : T4

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR



Forage : T5

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR





GEODECRION ATLANTIQUE


LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 21/01/2026 Cote : 100.6 Profondeur : 0,00 - 6,00 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : T6

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR





GEODECRION ATLANTIQUE




LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 20/01/2026 Cote : 95.9 Profondeur : 0,00 - 1,00 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : P1

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR

Cote NGF	Profondeur	Niveau d'eau	Lithologie		Faciès	Outils	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Couple de rotation (bar)		
							0	75	150	0	50	100	0	75	150
95,50 m	0,40 m	SEC		ENROBE + CONCASSE verdâtre	RB	SOCOMAFOR 35P + THC Ø 89 mm									
94,90 m	1,00 m			CALCAIRE beige	BEDROCK		1			1			1		



GEODECRION ATLANTIQUE



LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253

Date début : 20/01/2026 Cote : 96.2 Profondeur : 0,00 - 1,00 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : P2

EXGTE 3.27/LB2GEO115FR

Cote NGF	Profondeur	Niveau d'eau	Lithologie	Faciès	Outils	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Couple de rotation (bar)		
						0	75	150	0	50	100	0	75	150
96 95,90 m	0 0,30 m	SEC	 ENROBE + CONCASSE Verdâtre, noirâtre	RB	SOCOMAFOR 35P + THC Ø 89 mm									
95,20 m	1,00 m		 CALCAIRE beige	BEDROCK										



GEODECRION ATLANTIQUE





LA ROCHELLE (17)

Contrat A25-253


Date début : 20/01/2026 Cote : 97.5 Profondeur : 0,00 - 1,01 m
Machine : SOCOMAFOR 35P N°382
Sondeur : M. MUSTO & M. LEBLON

Forage : P3


EXGTE 3.27/LB2GEO115FR

Cote NGF	Profondeur	Niveau d'eau	Lithologie	Faciès	Outils	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Couple de rotation (bar)			
						0	75	150	0	50	100	0	75	150	
97	0	SEC		ENROBE + CONCASSE verdâtre, grisâtre	REMBLAIS	SOCOMAFOR 35P + THC Ø 89 mm									
96,80 m	0,70 m			CALCAIRE altéré beige	BD										
96,49 m	1,01 m														


Reconnaissance de fondation RF1




Reconnaissance de fondation RF2



Reconnaissance de fondation RF3



Puits à la Pelle-mécanique PM1



LA ROCHELLE (17)

Client : CDA ESSAI : PM1
Dossier : A25-253 Prof. : 0,35 m

GEODECRIION ATLANTIQUE


Agence : 17, 16, 79
Atlantic@geodecrion.fr
www.geodecrion.com

22 janvier 2026


ESSAI MATSUO

SOL : REBLAIS

K (en m/s) =	2,8E-06
K (en mm/h) =	10,1



Puits à la Pelle-mécanique PM2



LA ROCHELLE (17)

Client : CDA ESSAI : PM2
Dossier : A25-253 Prof. : 0,4 m

GEODECRIION ATLANTIQUE


Agence : 17, 16, 79
Atlantic@geodecrion.fr
www.geodecrion.com

22 janvier 2026


ESSAI MATSUO

SOL : REMBLAIS

K (en m/s) =	3,0E-06
K (en mm/h) =	10,9



Puits à la Pelle-mécanique PM3



LA ROCHELLE (17)

Client : CDA ESSAI : PM3
Dossier : A25-253 Prof. : 0,3 m

GEODECRIION ATLANTIQUE

Agence : 17, 16, 79
Atlantic@geodecrion.fr
www.geodecrion.com

22 janvier 2026

ESSAI MATSUO

SOL : REMBLAIS

K (en m/s) =	2,4E-06
K (en mm/h) =	8,7

