

Dossier Loi sur l'Eau

Note de réponse à la demande de compléments

**Dans le cadre de la réalisation d'un forage
pour l'abreuvement des bovins
de GAEC DE LA VOIE ROMAINE**

Commune de Nousseviller-Saint-Nabor (57990)

**Numéro de référence de la demande :
020890/KK P**



**160 avenue du Général Leclerc
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 06.67.15.19.37
Mail : contact@irola-environnement.fr**

juillet 2026

Rubriques concernées :

Rubrique **1.1.1.0** (Création du forage) : **seuil de déclaration**

Rubrique **1.1.2.0** (Prélèvement) : **sous le seuil de déclaration (non concerné)**

1. DEMANDE DE COMPLÉMENTS

Bonjour Mme SPINATO,

Je vous informe que désormais nous demandons les compléments ci-dessous pour les forages agricoles :

- Y a-t-il eu des restrictions d'eau au niveau du réseau public de distribution dans les 5 années précédentes ?
- Quelle est la consommation d'eau moyenne annuelle sur les derniers 5 ans ?

En conséquence, je vous remercie de compléter le dossier sur ces 2 points.

- Consommation en eau sur les derniers 5 ans :

Monsieur STARCK, gérant du GAEC DE LA VOIE ROMAINE, apporte ses compléments par rapport à la problématique soulevée.

Les débits exploités proviennent des factures adressées par l'organisme de distribution d'eau du réseau AEP : FORBACH 5 SUD dont la distribution est réalisée par Veolia Eau 57.

Le prix de l'eau potable est d'environ 3,11 € / m³. Le GAEC de la VOIE ROMAINE est facturé tous les 6 mois d'un montant d'environ 7 000 à 8 000 € en fonction de sa consommation et des conditions météorologiques. Sa consommation est donc d'environ 4500-5500 m³/an.

Le volume demandé de 7 000 m³/an correspond aux besoins maximums du pétitionnaire (majoré pour prendre en compte l'évolution de l'entreprise) afin de subvenir à l'abreuvement des bovins.

- Restriction d'eau sur la commune :


Selon la plateforme [VigiEau](#), la commune de Nousseviller-Saint-Nabor (57990) a fait l'objet de **Vigilance** et d'**Alertes** pour les eaux potables, superficielles et souterraines pour la période Juillet 2021 à Juillet 2026 ([Figure 1](#)).

Nousseviller-Saint-Nabor (57990)	
Jours sans restriction	1364 (73%)
Jours en vigilance	297 (16%)
Jours en alerte	106 (6%)
Jours en alerte renforcée	0 (0%)
Jours en crise	0 (0%)

Tableau 1 - Fréquence de restriction sur la commune de Nousseviller-Saint-Nabor (57990) sur les 5 dernières années

Tout type d'eau

Niveau de gravité maximal observé parmi les niveaux de gravité relatifs aux eaux superficielles, souterraines et l'eau potable




Eau potable




Nous ne sommes pas en mesure de fournir les restrictions appliquées sur l'eau potable avant le 28/04/2024. Pour connaître les niveaux de restrictions en vigueur, veuillez vous référer aux niveaux de restrictions des eaux superficielles et souterraines.



Eau superficielle



Eau souterraine



PAS DE RESTRICTIONS VIGILANCE ALERTE ALERTE RENFORCÉE CRISE

Figure 1 - Niveau de gravité maximal observé sur la commune de Nousseviller-Saint-Nabor (57990) sur les 5 dernières années