

Grasse-en-Vercors

Bassin Versant du ruisseau de la Donnière						
BV	Nature de la cana.	Q 10 actuel (m³/s)	Q capable (m³/s)	Q30 (m³/s)	Q100 (m³/s)	Insuffisance hydraulique
1	5400x4000 B	24.23	294.0	34.47	48.48	-113.4%
1-1	1000x700 B	1.11	3.0	1.47	2.22	-170.5%
1-2	1000 B	0.35	0.2	0.43	0.70	37.4%
1-3	Ø500B	0.25	0.9	0.32	0.50	-260.0%

Bassin Versant du ruisseau de Bernardière						
Noeuds	Exutoire	Q10 (m³/s)	Q capable (m³/s)	Q30 (m³/s)	Q100 (m³/s)	Insuffisance hydraulique
2	Ø5000B	18.93	361.7	26.71	37.86	-1810.7%
2-1	4500x750B	8.45	18.0	11.74	16.90	-113.0%
2-1-1	Ø300B	1.06	0.2	1.39	2.12	39.0%
2-1-2	1900x1900 B	1.6	30.9	1.63	2.48	-1596.1%
2-1-3	Ø500B	1.81	0.6	2.37	3.62	67.5%
2-1-3-1	Ø300PE	0.39	0.2	0.49	0.76	42.1%
2-1-3-2	Ø500B	1.27	0.5	1.65	2.54	59.8%
2-1-4	Ø300PE	0.50	0.2	0.64	1.00	69.2%
2-1-5	5500x1800B	3.63	115.0	4.79	7.28	-3068.0%
2-1-6	Ø200PVC	0.21	0.1	0.27	0.42	36.7%
2-1-7	2200x1500x4000B	4.60	44.3	6.11	9.20	-863.0%
2-2	Fosse 200x300x200	1.52	0.2	1.69	2.64	85.1%

Département de l'ISERE



Commune de Chichilianne

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Approche hydraulique globale

Planche Nord

Réseaux :

- Réseau EP
- Fossé
- Cunette

Divers :

- Zone humide (inventaire départemental)
- Terrain humide
- Réseau hydrographique

Bassin Versant :

- Noeud de BV (pas d'insuffisance hydraulique)
- Noeud de BV (insuffisance hydraulique inférieure à 30%)
- Noeud de BV (insuffisance hydraulique supérieure à 30%)

Plan d'ensemble


Commune de Chichilianne

Date : Mai 2025

Echelle : 1/5000

Fichier : Approche_hydrau_globale_Chichilianne

Dessin : L.PALUMBO



INDUSTRIELS CONSEILS

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

0 100 200 m