

3V15 JA	3V5 JA	Modules	Module power, Wp	Avg. inner spc., m	Area, m²	Area coverage, %	Fenced Area,m²	Capacity, kWp	Covered Area, m²
35	1	1590	625	4.500	9836.855	43.107	PV 11874m² +BESS 82m²	993.750	4240.344

incidences
l'énergie au sens propre

Ind	Date	Dess.	Vérif.	Appro.	Nature des modifications
D	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
B	03/04/26	TCe	DRo	-	Ajout fleches BESS
A	19/03/26	TCe	DRo	-	Création

11_Ginestas

Plan d'implantation

Echelle : 1/1000
Date : 19/03/2026
Plan : *ESQ*