




Centrale Photovoltaïque Tarascon

SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
Désignation	Type	Quantité	Puissance	
Modules	JKM-615N-66HL4M-BDV	3213	615	Wc
Strings	27 modules en série	119	-	
Onduleurs	String	3	250 kWac	
Structure PV	3V9 et 3V27	18 et 34	-	
Angle d'inclinaison	20°	-	-	
Pitch	10,1 m	-	-	
Puissance totale Installée: 1992,60 KWc				

LEGENDE	
	Structure PV 3V9
	Structure PV 3V27
	Voie lourde
	Zone de dégagement
	Citerne
	Poste de livraison
	Clôture existante
	Portail
	Aire de retournement
	Poste de transformation

Plan de masse Tarascon			
<i>Variante</i>	<i>Réalisé par</i>	<i>Date</i>	<i>Modifications</i>
C	FRAB	26-08-2026	MAJ
D	FRAB	31-08-2026	MAJ

Echelle: 1:1500