



Direction Générale des Services
Ref: CG/VD/20260903
Affaire suivie par Vincent DORDOR

Direction départementale des territoires
3 place du Champsaur,
05000 GAP

À l'attention de Monsieur Thierry DURAND,
Directeur

Objet : Approvisionnement en eau potable du futur quartier du Fort des Têtes – Éléments de réponse au courrier de l'ARS PACA du 13 août 2025

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la coordination relative à l'opération de transformation du Fort des Têtes, la Solideo Alpes 2030 m'a transmis le courrier rédigé à votre attention par l'ARS PACA et daté du 13 août 2025.

Si le soin de vous apporter les éléments de réponse relatifs aux risques pyrotechniques revient à la Solideo, il m'appartient de répondre aux points soulevés par l'ARS s'agissant de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine du futur quartier du Fort des Têtes.

Tout d'abord, je vous confirme que la SPL Eau Services Haute Durance (ESHD), à qui la Ville a confié la gestion du service public de l'eau depuis le 01 janvier 2016, a démarré l'établissement d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable et repris les études de remplacement de la canalisation d'amenée d'eau entre la source de la Draye (commune de Val des Prés) et les réservoirs des Salettes, dans la perspective d'une première phase de travaux dès 2027. Ces deux opérations sont suivies et soutenues par l'Agence de l'Eau.

S'agissant de la solution technique retenue pour l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine du futur quartier du Fort des Têtes, vous trouverez ci-joint une note de la SPL ESHD qui apprécie les besoins en eau de façon comparée. Cette note confirme qu'une extension du réseau en surpression depuis le réservoir existant de Fontchristiane vers le Fort des Têtes couvrirait ces besoins pour les JOP 2030 comme pour le futur quartier, en stockage comme en distribution.

Il est également précisé que le dispositif de défense incendie du Fort sera dissocié du réseau d'eau potable.

En termes de stockage, 5 sources (La Draye, l'Addoux, le Chabas, Pramorel, le Fontenil) alimentent 9 réservoirs existants qui totalisent un volume d'eau de 6 650 m³. Si la disponibilité de certaines sources est affaiblie à l'étiage, celle de la Draye n'a jamais été constatée et a toujours pu compenser via le maillage du réseau les baisses de débit des autres sources. Cette robustesse du réseau, associée à une excellente disponibilité de la ressource, permet de maintenir les niveaux des réservoirs entre 80% et 100% de leur capacité.

Le dimensionnement du réseau de distribution est également adapté aux besoins des quartiers et a pu absorber la création d'environ 1000 logements depuis 2016 avec une qualité de service constante en pression et en débit.

Enfin, la canalisation et le pompage qui alimentent le réservoir de Fontchristiane (500 m3) disposent d'une réserve de capacité suffisante pour absorber les consommations supplémentaires qui seront générées par le Fort des Têtes en phase olympique comme en phase héritage.

En conclusion, la solution retenue s'appuie sur le réseau existant et ne nécessite ni la recherche d'une nouvelle ressource en eau potable, ni la construction d'un nouveau réservoir.

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable confirmera ces éléments de faisabilité avec un niveau de détail accru. Les services de l'Etat seront associés aux différentes étapes de cette démarche.

Formant le vœu que ces éléments de réponse permettent de lever les interrogations soulevées par l'ARS,

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Briançon, le 17 SEP. 2026

Le Maire

Arnaud MURGIA



Copies adressées à :

- Sébastien FOREST – Directeur régional – DREAL PACA
- Christel-Aurore MACHADO – Directrice Départementale - ARS
- Gauthier MOYSSET – Chef de projet – Site de Briançon – SOLIDEO Alpes 2030
- Julie SAHUC – Directrice générale SPL ESHD