



Construction de centrale photovoltaïque co-usage ovin

Sarnois (60)

Annexe 5 : Plan du projet

Projet de **Sarnois**

*Construction de centrale photovoltaïque
co-usage ovin*

Puissance Installée	2.99 MWc
Emprise au sol (cadastre)	9,62 ha
Emprise au sol (panneaux)	1,08 ha
Hauteur point bas	1.5 mètres min
Hauteur point haut	3,73 mètres max
Inclinaison	25°
Espacement inter-table	6 m
Type de panneaux	Trina Solar 680 Wc
Nombre de modules	4 394

Légende en page suivante





PARC PHOTOVOLTAIQUE
"Sarnois (60)"



Caractéristiques projet :

Surface clôturée	4.87 ha
Type support	Fixe
Puissance module	680 W
Nombre de modules	4 394
Puissance projet	2.99 MWc
Nombre de transformateur	1
Surface voie lourde	1 538 m²
Surface piste légère	3 424 m²

Légende :

Tables photovoltaïques	
Poste de Livraison 3x12m	
Poste de Transformation 3x10m	
Limites cadastrales	
Zone d'implantation	

Voie lourde 4m de large	Haie	Bac d'équarissage	Arbres existant
Clôture	Portail 7m de largeur	Zone de contention	Conteneurs de batteries
Piste légère 4m de large	Aire de grutage 12x15m	Local Stockage 40 pieds	Zone de remisage
Citerne incendie 120 m3	Limites paddocks	Base vie 1 000m²	Citerne de refroidissement 120m3
Aire d'aspiration 4x8m	Stockage et Logistique	Portail exploitant 5m de largeur	Bac de rétention 120m3
MODIFICATIONS			
Modification de l'implantation			
EMISE PAR		VALIDEE PAR	DATE
NFE			27/08/2026