



Installation PV



1494 Modules de 665 Wc
83 Tables de 18 modules en 2V9
Tables inclinées à 15°
Hauteur point bas module 2,20m
Hauteur point haut module 3,47m
Distance inter rangées de 8m
Largeur de la contre allée 3m
Largeur de la piste légères 4m
Longueur de la piste légères 480m
Surface de la piste enherbée 1920m²
Hauteur de la clôture 2.5m
La longueur de la clôture 772m
Bâche incendie de 60m3 (8,1m * 7,4m)
Surface cloturée 32220.774m²
Surface projetée des modules PV 3975,797m²
Taux de couverture APER 39,0%

Puissance installée de 993,51kWc
Coordonnées du PDL 46.073741 , 1.307237
Puissance Raccordement de 750 kVA
6 onduleurs de 125kVA
La longueur de la tranchée 120m

Caractéristiques site et centrale :

Coordonnées GPS : 46.073741 , 1.307237
CP - Ville: 87140 Saint-Pardoux-le-Lac
Parcelles : Voir plan

Puissance DC = 993,51kWc
Puissance AC = 750 kVA



LEGENDE PLAN DE MASSE

Aménagement Parc

- Limite Parcelle
- Clôture à créer
- Portail d'Accès
- Rayon de giration (°)
- Fossé existant
- Buse d'écoulement
- Ligne et Poteaux EDF

Piste d'accès

Piste enherbée

Zone OLD 50m

Equipement Parc

- Citerne incendie
- Zone d'aspiration
- Poteau d'aspiration

Armoires ENEDIS BT

Tranchée électrique

	ORKANE ENERGIES DURABLES 56 Boulevard Silvio Trentin 31200 Toulouse Tel : 07 54 35 07 99 www.orkane.fr	Catégorie - N°Affaire		6								
		106-30689		5								
		Format		Echelle	4							
		A3		1/2000	3	21//08/2026	Reprise taux de couvertur APER		MCH	JDU	JDU	
		1/2000			2	31/07/2026	Modification de l'emplacement de la centrale		MCH	JDU	JDU	
ARNAUD		DWG : 30689-1100-3-DEV SOL		1	29/06/2026	Réduit la puissance à 1MWc		MCH	JDU	JDU		
PLAN DE MASSE		Phase : AVP		Folio n°: 01/01	0	05/01/2026	Création du document		GSU	LSO	LPR	
Ce document, propriété de ORKANE est remis à titre confidentiel, ne peut être utilisé, donné, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite.					Rev.	Date	Désignation		Des.	Vér.	App.	